

# GUIDE: VENTILATIONSANLÆG

## Afdeling 23 city

Der er i din lejlighed installeret et separat boligventilationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget er tilsluttet med et udsug i emhætte, stue og baderum, samt et indblæs i stue. Dette sikrer et sundt og korrekt indeklima for dig og din bolig.

### **Er det nødvendigt at lufte ud ved åbne vinduer?**

*Nej, dit ventilationsanlæg fungerer bedst, når døre og vinduer er lukket.*

### **Kan jeg slukke for mit anlæg?**

*Nej. Dette vil blive betragtet som mislighold af lejemålet (ved alarmering fra myndighed ved luftforurening slukkes for relæet til "Lys gr. 1" og anlægget vil ligeledes slukke).*

### **Hvor indstiller jeg styrken på mit anlæg?\***

*På drejeknappen (1-4) ved din emhætte:*

*1-2: Normal ventilation*

*3-4: Forceret ventilation (ved fx bad, madlavning, gæster).*

### **Hvad bruger jeg den anden drejeknap på emhætten til?\***

*Knappen styrer hvorvidt spjældet i emhætten er åbent eller lukket*

*( / ) : åbent*

*( - ) : lukket (giver kraftigere sug i baderum)*

*\*Gælder ikke Norsgade, da ventilationssystemet her er fuldautomatisk.*